市町村名	与論町
事業名	与論町上水道
浄水場名	与論浄水場
採水地点名	那間配水池系
試料名称	那間配水池系 浄水

＜色付け判定＞

：基準値を超える

：基準値1/2を超え，基準値以下

：基準値1/5を超え，基準値1/2以下

：基準値1/10を超え，基準値1/5以下

R7年度

No.	検査項目名	基準値	4月15日	5月13日	6月5日	7月15日	8月5日	9月2日	10月8日	11月5日	12月2日	1月6日	2月3日	3月10日
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
3	カドミウム及びその化合物	0.003						＜0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005						＜0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01						＜0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01						＜0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01						＜0.001						
8	六価クロム化合物	0.02						＜0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.3	2.3	2.4	2.3	2.1	2.3	2.1	1.7	2.2	1.9	2.5	3
12	フッ素及びその化合物	0.8						0.07						
13	ホウ素及びその化合物	1.0						＜0.10						
14	四塩化炭素	0.002						＜0.0002						
15	１，４－ジオキサン	0.05						＜0.005						
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	0.04						＜0.004						
17	ジクロロメタン	0.02						＜0.002						
18	テトラクロロエチレン	0.01						＜0.0005						
19	トリクロロエチレン	0.01						＜0.001						
20	ベンゼン	0.01						＜0.001						
21	塩素酸	0.6			0.09			0.08			0.09			0.05
22	クロロ酢酸	0.02			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002
23	クロロホルム	0.06			＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005			＜0.0005
24	ジクロロ酢酸	0.03			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0007			0.0005			0.0008			0.0009
26	臭素酸	0.01			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001
27	総トリハロメタン	0.1			＜0.0100			＜0.0100			＜0.0100			＜0.0100
28	トリクロロ酢酸	0.03			＜0.003			＜0.003			＜0.003			＜0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0002			＜0.0002			＜0.0002			0.0002
30	ブロモホルム	0.09			0.0012			＜0.0010			0.0014			0.0019
31	ホルムアルデヒド	0.08			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0						＜0.01						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2						＜0.02						
34	鉄及びその化合物	0.3						＜0.03						
35	銅及びその化合物	1.0						＜0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	200						33						
37	マンガン及びその化合物	0.05						＜0.005						
38	塩化物イオン	200	31.3	32.3	33.0	26.4	28.3	31.0	27.1	27.8	29.5	29.3	30.7	35.7
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300	219	227	220	222	229	209	212	202	212	215	234	251
40	蒸発残留物	500			331			320			297			383
41	陰イオン界面活性剤	0.2						＜0.02						
42	ジェオスミン	0.00001						＜0.000001						
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001						＜0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02						＜0.004						
45	フェノール類	0.005						＜0.0005						
46	有機物（ＴＯＣ）	3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
51	濁度	2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2	＜0.2

市町村名	与論町
事業名	与論町上水道
浄水場名	与論浄水場
採水地点名	麦屋配水池系
試料名称	麦屋配水池系 浄水

＜色付け判定＞

：基準値を超える

：基準値1/2を超え，基準値以下

：基準値1/5を超え，基準値1/2以下

：基準値1/10を超え，基準値1/5以下

R7年度

No.	検査項目名	基準値	4月15日	5月13日	6月5日	7月15日	8月5日	9月2日	10月8日	11月5日	12月2日	1月6日	2月3日	3月10日
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
2	大腸菌	不検出	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
3	カドミウム及びその化合物	0.003						＜ 0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005						＜ 0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01						＜ 0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01						＜ 0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01						＜ 0.001						
8	六価クロム化合物	0.02						＜ 0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.3	2.2	2.4	2.3	2.2	2.3	2	2	2.2	2.3	2.4	3
12	フッ素及びその化合物	0.8						0.07						
13	ホウ素及びその化合物	1.0						＜ 0.10						
14	四塩化炭素	0.002						＜ 0.0002						
15	１，４－ジオキサン	0.05						＜ 0.005						
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	0.04						＜ 0.004						
17	ジクロロメタン	0.02						＜ 0.002						
18	テトラクロロエチレン	0.01						＜ 0.0005						
19	トリクロロエチレン	0.01						＜ 0.001						
20	ベンゼン	0.01						＜ 0.001						
21	塩素酸	0.6			0.1			0.05			0.09			0.05
22	クロロ酢酸	0.02			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002
23	クロロホルム	0.06			＜ 0.0005			＜ 0.0005			＜ 0.0005			＜ 0.0005
24	ジクロロ酢酸	0.03			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0011			0.0012			0.0011			0.0018
26	臭素酸	0.01			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001
27	総トリハロメタン	0.1			＜ 0.0100			＜ 0.0100			＜ 0.0100			＜ 0.0100
28	トリクロロ酢酸	0.03			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0003			0.0003			0.0004			0.0004
30	ブロモホルム	0.09			0.0016			0.0018			0.0015			0.004
31	ホルムアルデヒド	0.08			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0						＜ 0.01						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2						＜ 0.02						
34	鉄及びその化合物	0.3						＜ 0.03						
35	銅及びその化合物	1.0						＜ 0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	200						32.9						
37	マンガン及びその化合物	0.05						＜ 0.005						
38	塩化物イオン	200	31.6	32.1	33.8	26.6	28.8	32	27.1	27.7	28.8	30.3	30.1	35.8
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300	219	223	231	223	231	222	210	205	213	216	217	260
40	蒸発残留物	500			330			330			297			384
41	陰イオン界面活性剤	0.2						＜ 0.02						
42	ジェオスミン	0.00001						＜ 0.000001						
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001						＜ 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02						＜ 0.004						
45	フェノール類	0.005						＜ 0.0005						
46	有機物（ＴＯＣ）	3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7	7	6.9	7	7.2	7	7	7	7	7.1	7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2

市町村名	与論町
事業名	与論町上水道
浄水場名	与論浄水場
採水地点名	那間配水池系
試料名称	那間配水池系 浄水

＜色付け判定＞

：基準値を超える

：基準値1/2を超え，基準値以下

：基準値1/5を超え，基準値1/2以下

：基準値1/10を超え，基準値1/5以下

R6年度

No.	検査項目名	基準値	4月16日	5月7日	6月4日	7月10日	8月6日	9月2日	10月22日	11月12日	12月10日	1月7日	2月6日	3月4日
1	一般細菌	100	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
3	カドミウム及びその化合物	0.003												
4	水銀及びその化合物	0.0005												
5	セレン及びその化合物	0.01												
6	鉛及びその化合物	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	0.01												
8	六価クロム化合物	0.02												
9	亜硝酸態窒素	0.04			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.2	2	2.1	1.9	1.9	2.2	2.3	2.1	2.1	2.2	2.4	2.4
12	フッ素及びその化合物	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	1.0												
14	四塩化炭素	0.002												
15	１，４－ジオキサン	0.05												
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	0.04												
17	ジクロロメタン	0.02												
18	テトラクロロエチレン	0.01												
19	トリクロロエチレン	0.01												
20	ベンゼン	0.01												
21	塩素酸	0.6			0.13			0.12			0.07			＜ 0.05
22	クロロ酢酸	0.02			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002
23	クロロホルム	0.06			＜ 0.0005			＜ 0.0005			＜ 0.0005			＜ 0.0005
24	ジクロロ酢酸	0.03			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0009			0.0006			0.0005			0.0005
26	臭素酸	0.01			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001
27	総トリハロメタン	0.1			＜ 0.0100			＜ 0.0100			＜ 0.0100			＜ 0.0100
28	トリクロロ酢酸	0.03			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03			＜ 0.0002			＜ 0.0002			＜ 0.0002			＜ 0.0002
30	ブロモホルム	0.09			0.0014			0.0012			＜ 0.0010			＜ 0.0010
31	ホルムアルデヒド	0.08			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2												
34	鉄及びその化合物	0.3												
35	銅及びその化合物	1.0												
36	ナトリウム及びその化合物	200						31.9						
37	マンガン及びその化合物	0.05												
38	塩化物イオン	200	30.5	28.0	29.1	28.1	26.7	29.1	30.7	27.3	33.2	32.1	32.4	30.9
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300	208	201	195	182	174	205	221	191	207	220	224	210
40	蒸発残留物	500			332			303			323			331
41	陰イオン界面活性剤	0.2												
42	ジェオスミン	0.00001												
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001												
44	非イオン界面活性剤	0.02						＜ 0.004						
45	フェノール類	0.005												
46	有機物（ＴＯＣ）	3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	6.9	7.1	7.1	7.1	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2

市町村名	与論町
事業名	与論町上水道
浄水場名	与論浄水場
採水地点名	麦屋配水池系
試料名称	麦屋配水池系 浄水

＜色付け判定＞

：基準値を超える

：基準値1/2を超え，基準値以下

：基準値1/5を超え，基準値1/2以下

：基準値1/10を超え，基準値1/5以下

R6年度

No.	検査項目名	基準値	4月16日	5月7日	6月4日	7月10日	8月6日	9月2日	10月22日	11月12日	12月10日	1月7日	2月6日	3月4日
1	一般細菌	100	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	不検出	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
3	カドミウム及びその化合物	0.003												
4	水銀及びその化合物	0.0005												
5	セレン及びその化合物	0.01												
6	鉛及びその化合物	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	0.01												
8	六価クロム化合物	0.02												
9	亜硝酸態窒素	0.04			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.2	2	2.1	1.9	1.9	2.2	2.3	2.2	2.2	2.1	2.3	2.3
12	フッ素及びその化合物	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	1.0												
14	四塩化炭素	0.002												
15	１，４－ジオキサン	0.05												
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	0.04												
17	ジクロロメタン	0.02												
18	テトラクロロエチレン	0.01												
19	トリクロロエチレン	0.01												
20	ベンゼン	0.01												
21	塩素酸	0.6			0.13			0.12			0.07			< 0.05
22	クロロ酢酸	0.02			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002
23	クロロホルム	0.06			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005
24	ジクロロ酢酸	0.03			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0016			0.0009			0.0007			0.0015
26	臭素酸	0.01			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
27	総トリハロメタン	0.1			< 0.0100			< 0.0100			< 0.0100			< 0.0100
28	トリクロロ酢酸	0.03			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03			0.0004			< 0.0002			< 0.0002			0.0003
30	ブロモホルム	0.09			0.0034			0.0016			0.0012			0.0032
31	ホルムアルデヒド	0.08			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2												
34	鉄及びその化合物	0.3												
35	銅及びその化合物	1.0												
36	ナトリウム及びその化合物	200						31.5						
37	マンガン及びその化合物	0.05												
38	塩化物イオン	200	30.2	28.8	29.6	28.3	27	28.5	30.5	27.9	33.2	32.3	32	30.2
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300	208	208	198	186	171	201	224	190	205	226	231	217
40	蒸発残留物	500			320			300			323			329
41	陰イオン界面活性剤	0.2												
42	ジェオスミン	0.00001												
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001												
44	非イオン界面活性剤	0.02						< 0.004						
45	フェノール類	0.005												
46	有機物（ＴＯＣ）	3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51	濁度	2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2	< 0.2

市町村名	与論町
事業名	与論町上水道
浄水場名	与論浄水場
採水地点名	那間配水池系
試料名称	那間配水池系 浄水

＜色付け判定＞

：基準値を超える

：基準値1/2を超え，基準値以下

：基準値1/5を超え，基準値1/2以下

：基準値1/10を超え，基準値1/5以下

R5年度

No.	検査項目名	基準値	4月24日	5月15日	6月7日	7月19日	8月16日	9月5日	10月17日	11月14日	12月12日	1月9日	2月6日	3月5日
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
3	カドミウム及びその化合物	0.003												
4	水銀及びその化合物	0.0005												
5	セレン及びその化合物	0.01												
6	鉛及びその化合物	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	0.01												
8	六価クロム化合物	0.02												
9	亜硝酸態窒素	0.04			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.5	2.6	2.4	2.7	2.5	2.5	2.6	3.0	2.4	2.6	2.6	2.2
12	フッ素及びその化合物	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	1.0												
14	四塩化炭素	0.002												
15	１，４－ジオキサン	0.05												
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	0.04												
17	ジクロロメタン	0.02												
18	テトラクロロエチレン	0.01												
19	トリクロロエチレン	0.01												
20	ベンゼン	0.01												
21	塩素酸	0.6			0.06			0.12			0.07			＜ 0.05
22	クロロ酢酸	0.02			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002
23	クロロホルム	0.06			＜ 0.0005			＜ 0.0005			＜ 0.0005			＜ 0.0005
24	ジクロロ酢酸	0.03			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1			＜ 0.0005			0.001			0.0006			0.0011
26	臭素酸	0.01			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001
27	総トリハロメタン	0.1			＜ 0.0100			＜ 0.0100			＜ 0.0100			＜ 0.0100
28	トリクロロ酢酸	0.03			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03			＜ 0.0002			＜ 0.0002			＜ 0.0002			0.0003
30	ブロモホルム	0.09			＜ 0.0010			0.0024			＜ 0.0010			0.0012
31	ホルムアルデヒド	0.08			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2												
34	鉄及びその化合物	0.3												
35	銅及びその化合物	1.0												
36	ナトリウム及びその化合物	200						34.5						
37	マンガン及びその化合物	0.05												
38	塩化物イオン	200	35.7	35.2	32.8	35.8	35.8	37.2	34.7	38.5	31.8	33.6	33.4	30.5
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300	203	219	210	214	215	230	226	227	210	213	223	204
40	蒸発残留物	500			321			330			325			307
41	陰イオン界面活性剤	0.2												
42	ジェオスミン	0.00001												
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001												
44	非イオン界面活性剤	0.02						＜ 0.004						
45	フェノール類	0.005												
46	有機物（ＴＯＣ）	3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2

市町村名	与論町
事業名	与論町上水道
浄水場名	与論浄水場
採水地点名	麦屋配水池系
試料名称	麦屋配水池系 浄水

＜色付け判定＞

：基準値を超える

：基準値1/2を超え，基準値以下

：基準値1/5を超え，基準値1/2以下

：基準値1/10を超え，基準値1/5以下

R5年度

No.	検査項目名	基準値	4月24日	5月15日	6月7日	7月19日	8月16日	9月5日	10月17日	11月14日	12月12日	1月9日	2月6日	3月5日
1	一般細菌	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
3	カドミウム及びその化合物	0.003												
4	水銀及びその化合物	0.0005												
5	セレン及びその化合物	0.01												
6	鉛及びその化合物	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	0.01												
8	六価クロム化合物	0.02												
9	亜硝酸態窒素	0.04			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.7	2.6	2.4	2.6	2.5	2.6	2.6	2.9	2.4	2.6	2.5	2.2
12	フッ素及びその化合物	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	1.0												
14	四塩化炭素	0.002												
15	１，４－ジオキサン	0.05												
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	0.04												
17	ジクロロメタン	0.02												
18	テトラクロロエチレン	0.01												
19	トリクロロエチレン	0.01												
20	ベンゼン	0.01												
21	塩素酸	0.6			0.06			0.11			0.07			＜ 0.05
22	クロロ酢酸	0.02			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002
23	クロロホルム	0.06			＜ 0.0005			＜ 0.0005			＜ 0.0005			＜ 0.0005
24	ジクロロ酢酸	0.03			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1			0.0006			0.0009			0.001			0.001
26	臭素酸	0.01			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001
27	総トリハロメタン	0.1			＜ 0.0100			＜ 0.0100			＜ 0.0100			＜ 0.0100
28	トリクロロ酢酸	0.03			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03			＜ 0.0002			0.0002			0.0002			0.0003
30	ブロモホルム	0.09			0.0011			0.0023			0.0017			0.0011
31	ホルムアルデヒド	0.08			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2												
34	鉄及びその化合物	0.3												
35	銅及びその化合物	1.0												
36	ナトリウム及びその化合物	200						34						
37	マンガン及びその化合物	0.05												
38	塩化物イオン	200	37.6	35.2	32.4	35.9	36.8	37.3	34.6	36.8	32.8	33.5	32.9	31.3
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300	204	215	211	208	211	235	225	226	215	204	224	199
40	蒸発残留物	500			313			332			325			325
41	陰イオン界面活性剤	0.2												
42	ジェオスミン	0.00001												
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001												
44	非イオン界面活性剤	0.02						＜ 0.004						
45	フェノール類	0.005												
46	有機物（ＴＯＣ）	3	＜ 0.3	＜ 0.3	0.4	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7	7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2	＜ 0.2