

令和8年8月3日

質 疑 回 答 書

各 位

与論町長 田畑 克夫

与論町立学校給食センター整備事業に係る募集要項等に関する質問について、下記のとおり回答します。

No.	資料名	該当 頁	該当項目	質疑または意見の内容	回答
1	要求水準 書	3	(2)学校給食の安 定的な提供	非常食は何日分の備蓄が必要でしょうか。 また非常食の種類や大きさ・重量（小中学校）及び 1 ケースの大きさをご教示いただけないでしょう か。	現状、救急カレー 250 g×1000 食を備蓄していま すが、今後、種類が増えることも予想し余裕を持たせ たサイズとしていただきたい。
2	要求水準 書	4	(5)防災拠点機能 強化	災害時に炊き出し用の備蓄ですが500 食/回の何回 分の備蓄を想定されているかご教示いただけない でしょうか。	給食センターが担当する災害時の炊き出しは、おに ぎり 500 個を1日3回、最長7日間と想定し、お米 525kg の備蓄が必要になります。
3	要求水準 書	21	第4章施設等の要 求性能 洗浄室	「・洗浄機に断熱構造を導入し、室内への輻射熱を 低減させるとともに、熱気を室内に放出しにくい 給排気設備を設置すること。」と記載がありますが、 洗浄機の湯気などが屋外に排気でき、洗浄室内 の空調管理が適切な計画であれば問題ない理解で 宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

4	要求水準書	31	(3)内部構造・仕上げ・設備 b 調理場	「・所要室や機器の温度・湿度をリアルタイムで監視・制御・記録ができ、異常発生時には自動通報されるシステムを整備すること。」と記載がありますが、かなり高額な仕様となりますので、仕様については事業者の御提案とさせて頂けないでしょうか。	事業者の提案・協議事項とします。
5	要求水準書	35	エ 調理設備・什器	②板金類のテーブル類甲板の記載のある壁面設置の場合はテーブル面からの高さ 200mm 以上のバックスプラッシュを設けることについては、隣接する機器との兼ね合いもありますので、事業者によるご提案とさせて頂けないでしょうか	事業者の提案・協議事項とします。
6	要求水準書	36	エ 調理設備・什器	③調理設備等の冷蔵庫・冷凍庫に記載されているステンレス素材以外の抗菌仕様についてですが、ステンレス以外になると樹脂製部品等も含まれてしまい対応が難しいかと思えます。一般的な作業で手が触れる部分のみとの内容にご変更頂けないでしょうか	変更可能です。
7	要求水準書	36	エ 調理設備・什器	③調理設備等の冷蔵庫・冷凍庫に記載されている内装はステンレスとありますが、記載の内容は縦型冷蔵庫・冷凍庫の事を指し、プレハブ式については一般的に使用されるカラー甲板という理解で宜しいでしょうか	お見込みのとおりです。
8	要求水準書	37	第4章3エ(4)③ 揚物機	「排気熱回収型機器」とは油煙をフードで回収できる機器との理解でよろしいでしょうか。	排気熱を回収することによる、快適な作業空間の確保や電力使用量の低減等につながる設備とする。
9	要求水準書	38	オ 事務備品	研修室に予定されています給食運搬用の配膳台は何名分の運搬を想定されているでしょうか	12名分 横 700×縦 900 程度の大きさ。(食器カゴ、ごはん箱、温食缶、小食缶が乗る大きさ)

10	要求水準書	39	カ 食器・食缶等	与論高等学校への配送について食器は給食センターで管理、トレーは学校で管理との認識で宜しかったでしょうか	決定しているわけではありませんが、その方向で進めています。
11	要求水準書	40	その他	⑩洗濯乾燥室にある殺菌庫については翌日の作業の兼ね合いも含め調理場内の準備室内への設置をお認めいただけないでしょうか	可能です。
12	献立表例及び調理指示書		調理作業工程表	牛乳は調理作業工程表に記載がないことから給食センターへの搬入はなく、各学校へ直接配送されるところと考えてよろしいでしょうか	学校給食センターへの搬入です。
13	献立表例及び調理指示書		調理作業工程表	冷凍ゼリーや冷凍ミカンといったデザート類については他の食材と一緒に週1回の食材配送時に給食センターへ入荷されるところの認識で宜しかったでしょうか	お見込みのとおりです。
14	献立表例及び調理指示書		調理作業工程表	牛乳以外の飲み物（オレンジジュースなど）があれば現在の入荷・配送方法をご教示いただけないでしょうか	牛乳が飲めない児童生徒を対象に、こども麦茶を提供しています。常温の食品保管庫に保管し、125ml パックの36本入りを学校に配送し、なくなる前に36本ずつ補充しています。
15	様式集		提出書類一覧	図面集の審査・評価における位置づけについてご教示ください。 各種図面や機器一覧表などの「図面集」に記載された具体的な提案内容や独自の工夫につきましても、設計・建設工事等の各審査項目において、個別に採点・評価（加点等）の対象となるという認識でよろしいでしょうか。 あるいは、図面集はあくまで提案書（様式4）の説明を補足するための「参考資料」という位置づけに	「図面集」の記載内容も設計・建設工事等の各審査項目において、個別に採点・評価（加点等）の対象となります。

				なるのか、実際の審査における扱いについてご教示いただけますようお願い申し上げます。	
16	様式集		提出書類一覧	「様式に使用する文字サイズは 10.5pt 以上」との指定がありますが、図面や各種図表・画像などの内部に記載する文字や注記については、可視性・判読性に配慮した大きさであれば、10.5pt 未満であっても差し支えないという認識でよろしいでしょうか。	貴見のとおり、図版等に含まれる文字は可視性・判読性に配慮した大きさであれば 10.5pt 未満でも構いません。